

Wasserförderbereitschaft

Wasserförderung über große Entfernungen. Ausstattung mit Schlauchmaterial und leistungsstarken Pumpen.

Mindestanforderungen Pro Zug	1. Zug	2. Zug	3. Zug
Wasserförderbereitschaft: - 2500 m B-Schläuche davon 500 m manuell auszubringen - Ausgleichbehälter mit 5000 Liter - Pumpen: 1000 l bei 10 bar	ELW1 2 x LF 1 x GW-L2 Alternativ nach alter Norm: ELW1 2 X LF 16-TS 1 X SW 2000	Siehe 1. Zug	Siehe 1. Zug